

## Certificats d'économies d'énergie

**Attestation de conformité  
aux exigences de l'opération standardisée BAR-EQ-110  
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour  
les parties communes (IK 10)**

**Marque commerciale : BANG**

**Nom du produit : BANG RECTANGLE ACCESS**

**Références : 169XXXXX**

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10. Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie  $\geq 40\,000$  heures avec une chute de flux lumineux  $\leq$  à 30 % ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris)  $\geq 65$  lm/W.

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard

le : 07/06/2018

Signature :

Nom du signataire : F.TOULIS

Fonction : Responsable BE

**SECURLITE S.A.S.**  
Capital 300 000 €  
Z.I. Les Aïeux  
72400 LA FERTÉ BERNARD  
Tél. : 02 43 60 40 00  
Fax : 02 43 60 40 09