

## Attestation d'éligibilité aux exigences de l'opération standardisée

### BAR-EQ-110

**Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes (IK 10)**

**Marque commerciale : FILA<sup>2</sup>**

**Nom du produit : FILA<sup>2</sup> 70 OPTIQUE LED et FILA<sup>2</sup> 100 OPTIQUE LED**

**Références : 73XXXX12, 73XXXX14, 73XXXX15, 73XXXX16, 73XXXX44, 73XXXX45, 74XXXX12, 74XXXX14, 74XXXX15, 74XXXX16, 74XXXX44, 74XXXX45**

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10. Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie  $\geq 40\ 000$  heures avec une chute de flux lumineux  $\leq$  à 30 % ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris)  $\geq 65$  lm/W.


Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard, le **27/10/2022**

**Nicolas PESSON**  
Responsable Bureau d'études



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.