

Attestation d'éligibilité
aux exigences de l'opération standardisée
RES-EC-104
Luminaire à modules LED

Nom du produit : TITAN C95

Références : 627XXXXX

Le luminaire LED désigné ci-dessus est conforme aux conditions du cas n°2 pour la délivrance du certificat RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur » :

- IP \geq 65
- Efficacité lumineuse (ratio entre le flux lumineux initial sortant et la puissance totale du système, y compris les auxiliaires) \geq 70 lumens par watt
- ULR \leq 15 %

*Sources lumineuses remplaçables

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard, le

04/11/2022

Nicolas PESSON
Responsable Bureau d'études



Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.