

**Attestation d'éligibilité**  
**aux exigences de l'opération standardisée**

**BAR-EQ-110**

**Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes (IK 10)**

**Marque commerciale : VOILA**

**Nom du produit : VOILA DURABLE**

**Références : 1051 xx11, 1051 xx13, 1051 xx16, 1051 xx17**

Le luminaire à modules LED désigné ci-dessus présente un indice de protection aux chocs (IK) de 10. Il est conforme aux conditions minimales pour la délivrance du certificat :

- Durée de vie  $\geq 40\ 000$  heures avec une chute de flux lumineux  $\leq$  à 30 % ;
- Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris)  $\geq 65$  lm/W.

Le dispositif de contrôle intégré au luminaire présente la fonctionnalité suivante :

- Détection de présence ou de mouvement
- Détection de niveau d'éclairage
- Détection de présence ou de mouvement + Détection de niveau d'éclairage

Une documentation détaillée relative à ces éléments techniques est disponible sur simple demande.

Fait à La Ferté Bernard, le

**25/09/2023**

**Nicolas PESSON**  
Responsable Bureau d'études

Cette attestation du fabricant du produit ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.